

Água Estagnada

Recomendações sobre como evitar riscos para a saúde



Água estagnada nas tubagens de abastecimento de água, seja em pontos mortos da rede ou por falta de utilização, pode gerar alterações na qualidade da água devido à perda de desinfetante residual e ao contacto com os materiais da rede predial.

De modo a prevenir alterações na qualidade da água fornecida pela rede pública e a proliferação de microrganismos, a FAGAR recomenda medidas de proteção da saúde dos consumidores do sistema predial:

- Se esteve ausente de casa durante algum tempo deixe correr a água durante alguns minutos antes de a consumir para que a água seja renovada.
- Se a canalização for antiga e a água apresentar uma cor amarelada/acastanhada, deixe-a correr na primeira utilização do dia, devendo ser igualmente equacionada a substituição da rede predial por tubagens de material não corrosivo.
- Mantenha os depósitos de água quente (termoacumuladores, depósitos dos painéis solares, etc.) a uma temperatura superior a 60°C, de modo a reduzir o risco de crescimento bacteriano.
- Garanta a manutenção adequada do sistema de água. Deve limpar, desinfetar e efetuar manutenção preventiva com regularidade aos dispositivos e equipamentos que produzem aerossóis, como chuveiros, humidificadores, torres de arrefecimento e banheiras de hidromassagem, entre outros.
- Verifique o correto funcionamento de válvulas de segurança, válvulas redutoras de pressão e vasos de expansão.

